



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019010302268706

委托人名称、地址

K&N Schalterentwicklungsgesellschaft m. b. H
A-1181 Wien Schumanngasse 35~37 Austria

生产者（制造商）名称、地址

Kraus & Naimer Produktion GmbH
A-1181 Wien Schumanngasse 31-39 Austria

生产企业名称、地址

Kraus & Naimer Produktion GmbH
A-2722 Weikersdorf Puchbergerstr 201 Austria

产品名称和系列、规格、型号

隔离开关

KG10, KG10A, KG10B; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，
特发此证。

发证日期：2020年09月29日 有效期至：2024年12月31日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2019年12月31日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



主任：

陆楠

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: 2019010302268706

纸 号:

KG10, KG10A, KG10B;

U_{imp} :4kV; U_i :690V; I_{th} :20A;

U_e/I_e :AC-21A: $U_e=220V\sim 240V/20A$, $380V\sim 440V/20A$, $660V\sim 690V/20A$;

AC-22A: $U_e=220V\sim 240V/20A$, $380V\sim 440V/20A$, $660V\sim 690V/20A$;

AC-23A: $U_e=220V\sim 240V/11.3A$, $380V\sim 440V/11.5A$, $660V\sim 690V/6.7A$;

AC-3: $U_e=220V\sim 240V/8.5A$, $380V\sim 440V/8A$, $660V\sim 690V/4.6A$;

I_{cw} : 240A/1s; I_{cm} (峰值): 400A; I_q :2kA;

AC-21A , AC-22A, AC-23A, AC-3; 50/60Hz;

IP20;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆 杨

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号：2019010302268706

纸 号：

型号的解释(Explanation of model/ type)：

主型号	尺寸	功能代码				安装方式
		T1	03	*	01	
KG 10	A					E
1	2	3A	3B	3C	3D	4
		3				

型号解释：

1	主型号：	KG10			
2	操作机构面板尺寸：	A	48X48mm (S0 面板)		
		B	64X64mm (S1 面板)		
		空白	带防水盒		
3	功能代码：	客户定型	可含 (A-Z,0-9,-,/,*) 最多 11 位		
		标准定型			
		3A	T1	T1-T9	手柄面板颜色组合
		3B	03	02-06	触头极数
		3C	*	* ; / ; -	分隔吗
	3D	01	01-ZZZZ	序号	
4	安装方式	E	面板固定		
		FT	颈部固定		
		VE	底板/导轨固定		
		KS	防水盒 121x86x80mm		
		KL	防水盒 160x85x80mm		

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：

陆 楠

中国质量认证中心